

# เช็คลิสต์ เพื่อ อัคคีภัย ในสถานประกอบการ



## มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

- ✓ ต้องจัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ✓ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนการตรวจตรา 2) แผนการอบรม 3) แผนรณรงค์ป้องกัน 4) แผนดับเพลิง 5) แผนอพยพหนีไฟ 6) แผนบรรเทาทุกข์

## มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

- ✓ มีอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพียงพอและครอบคลุมทั่วทั้งอาคาร

## มีระบบน้ำดับเพลิง

- ✓ มีน้ำสำหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอที่จะส่งจ่ายน้ำให้กับอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที (กรณีที่มีการจัดเก็บสารเคมีไวไฟต้องมากกว่า 2 ช.ม. ขึ้นไป)

## มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

- ✓ ควรติดตั้งทั่วทั้งอาคารสถานประกอบการ และสะดวกในการเข้าถึง
- ✓ ติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 20 เมตร และสูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร
- ✓ มีป้ายหรือสัญลักษณ์มองเห็นได้ชัดเจน
- ✓ ต้องมีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงอย่างน้อย 6 เดือน / 1 ครั้ง

## มีทางออกฉุกเฉิน

- ✓ ทางออกฉุกเฉินต้องมีอย่างน้อย 2 ทาง
- ✓ ขนาดประตูกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร
- ✓ ประตูต้องทนไฟ เป็นแบบผลักออก ไม่ล่ามโซ่หรือใส่กุญแจ
- ✓ ป้ายทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างมองเห็นได้ชัดเจน



## มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักร

- ✓ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (มีวิศวกรไฟฟ้ารับรอง)
- ✓ แผนผังวงจรไฟฟ้า (มีวิศวกรไฟฟ้ารับรอง)
- ✓ อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องได้มาตรฐาน อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ชำรุด/แตกหักเสียหาย ไม่มีรอยไหม้หรือเฝ้า ไม่มีเสียงหรือกลิ่นไหม้หรือความร้อนที่ผิดปกติ
- ✓ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เป็นโลหะมีการต่อลงดินอย่างถูกต้อง
- ✓ มีมาตรการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และมีระบบป้องกันฟ้าผ่า

## มีมาตรการความปลอดภัยสารเคมี

- ✓ มีการจำแนกสารเคมีอันตรายก่อนการจัดเก็บอย่างถูกต้อง
- ✓ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะดูแลในการจำแนกการเก็บรักษาสารเคมี และวัตถุอันตราย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อกัน อีกทั้งสามารถลดความรุนแรง และควบคุมได้หากเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้



ดาวน์โหลด  
แบบตรวจสอบ  
พร้อมคำอธิบาย  
ได้ที่ [www.tosh.or.th](http://www.tosh.or.th)

