

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติขณะอพยพหนีไฟ



ห้ามใช้ลิฟท์ เพราะลิฟท์จะหยุดทำงาน อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้



ห้ามวิ่งในขณะอพยพหนีไฟ และไม่ควรอพยพเข้าไปในจุดอับของอาคาร เช่น ห้องน้ำ ห้องใต้ดิน เป็นต้น



ห้ามนำสิ่งของขนาดใหญ่ติดตัวขณะอพยพหนีไฟ เพราะทำให้การอพยพล่าช้า และอาจทำให้เกิดอันตรายได้

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กำหนดเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ดังนี้

- ☑ สถานประกอบการ ต้องฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ☑ จัดทำป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นชัดเจนตลอดเวลา



สูงไม่น้อยกว่า 15

- ☑ จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอสำหรับเส้นทางหนีไฟในการอพยพหนีไฟ รวมทั้งจัดให้มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองหรือไฟฉุกเฉินที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพื่อการหนีไฟ



สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. : 0 2448 9111 www.tosh.or.th



saUn-TOSH



@tosh



TOSHThailand